



Position **Röckelein Piazza della Libertà® 4-fach verschiebesicher, verlegemaschinengerecht**
zweischichtig, mit Abstandsnoppen, nach DIN EN 1338, Typ DI, bzw. DIK, bzw. DIN EN 1339 Typ DILPU

(Zutreffendes bitte markieren!)

- Größen (mm): Breite: 90/180/270 Länge: 135 - 360
- Höhe (mm): 80
- Kantenausbildung: Scharfkantig mit Plateau
- Oberfläche: Gealtert, mit behauenen Kanten (paketierte)
- Eccelente Pro (gecurlt inkl. STEINProtector®)
- Farbe: Graphit

Frei Baustelle liefern und auf einem ca. 3 - 5 cm starken Splittbett (verdichteter Zustand) verlegen.

Als Bettungsmaterial für Betonpflasterdecken sind nach DIN 18318 Abschnitt 3.4.1 und TL Pflaster StB Baustoffgemische 0/4, 0/5 oder 0/8 zulässig.

Das Verlegebett ist profil- und fachgerecht mit dem geforderten Gefälle herzustellen. Die zulässigen Toleranzen sind einzuhalten. Die Pflastersteine sind nach Angaben der Bauleitung aus mehreren Paketen gemischt zu verlegen. Nach dem Verlegen ist in Abständen von 2 m die Fläche auszurichten und die Rechtwinkligkeit zu überprüfen. Die Fugen sind mit Brechsand 1/5 mm zu verfüllen. Die Fläche ist anschließend gründlich zu säubern. Der Pflasterbelag ist mit einer einwandfreien, für die jeweilige Steinart geeigneten, sauberen Rüttelplatte (mind. 5.000 Schwingungen/min, Vorlauf ca. 25 m/min) mit Gummirollen oder Kunststoffschürze bis zur Standfestigkeit auf Sollhöhe einzurütteln. Die Fugen sind bis zur vollen Sättigung mehrmals einzukehren bzw. einzuschlämmen. Überschüssiges Material ist später zu entfernen. Im Gesamtpreis ist die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten einzukalkulieren. Um eine wasserdurchlässige Fuge zu erhalten, empfehlen wir Splittmaterial > 1/3 bzw. 1/5.

			Gesamtsumme netto	
m ² á	€	=	€	

Ihr Partner für hochwertige Baustoffe



Kaspar Röckelein KG
Baustoffwerk und Hauptverwaltung
www.roeckelein.de

Kaspar-Röckelein-Str. 6
96193 Wachenroth
Reg.-Gericht Fürth HRA 4550

Tel. 09548 89-0
Fax 09548 89-118
verkauf@roeckelein.de

Stand 08/2020